

Subtipo RSJ-23/300

Poseedor del certificado	GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd.
Adressa	Penglai Industry Road
Código postal	528311
Ciudad	Beijiao, Shunde, Foshan
País	CN
Cuerpo de la certificación	ICIM S.p.A.
Título subtítulo	RSJ-23/300
Número de registro	ICIM-PDC-000038
Tipo de bomba de calor	Bomba de calor para agua caliente sanitaria (ACS)
Refrigerante	R134a
Cantidad de refrigerante	1.5 kg
Fecha de certificación	25.06.2019

Modelo RSJ-23/300

Nombre del modelo	RSJ-23/300
Aplicación	Calefacción + ACS
Unidades	Interior
zona climatica (para calefacción)	n/a
aplicación para refrigeración (optional)	n/a
Otras fuentes de calor	n/a

Datos generales

Alimentación eléctrica	1x230V 50Hz
Producto fuera de selección	No

Bomba de calor para agua caliente sanitaria (ACS)**EN 12102-2 | Clima medio**

Potencia sonora de la unidad interior	53 dB(A)
---------------------------------------	----------

EN 16147 | Clima medio

COP	3.01
Perfil de carga declarado	XL
Eficiencia η_{dhw}	123 %
Tiempo de calentamiento	7:49 h:min
Entrada de alimentación (stand By)	30.6 W
Temperatura de referencia ACS	53.1 °C
Mezcla de agua a 40°C	354 l