

## Subtipo COMBO RSJA-23/300

Poseedor del certificado	GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd.
Adressa	Penglai Industry Road
Código postal	528311
Ciudad	Beijiao, Shunde, Foshan
País	CN
Cuerpo de la certificación	ICIM S.p.A.
Título subtítulo	COMBO RSJA-23/300
Número de registro	ICIM-PDC-000037-00
Tipo de bomba de calor	Bomba de calor para agua caliente sanitaria ( ACS )
Refrigerante	R134a
Cantidad de refrigerante	1.5 kg
Fecha de certificación	25.06.2019

**Modelo COMBO RSJA-23/300**

Nombre del modelo	COMBO RSJA-23/300
Aplicación	Calefacción + ACS
Unidades	Interior
zona climatica (para calefacción)	n/a
aplicación para refrigeración (optional)	n/a
Otras fuentes de calor	n/a

**Datos generales**

Alimentación eléctrica	1x230V 50Hz
Producto fuera de selección	No

**Bomba de calor para agua caliente sanitaria ( ACS )****EN 16147 | Límites de operación**

Temperature operating range	2
Safety devices checking test	2
Condensate draining	2

**EN 12102-2 | Clima medio**

Potencia sonora de la unidad interior	53 dB(A)
---------------------------------------	----------

**EN 16147 | Clima medio**

COP	3.01
Perfil de carga declarado	XL
Eficiencia $\eta_{dhw}$	123 %
Tiempo de calentamiento	7:49 h:min
Entrada de alimentación ( stand By )	30.6 W
Temperatura de referencia ACS	53.1 °C
Mezcla de agua a 40°C	354 l