Subtipo WWK 220 electronic	
Poseedor del certificado	STIEBEL ELTRON GmbH & Co KG
Adressa	Dr. Stiebel Straße 33
Código postal	37603
Ciudad	Holzminden
País	DE
Cuerpo de la certificación	DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Título subtitulo	WWK 220 electronic
Número de registro	011-1W0168
Tipo de bomba de calor	Bomba de calor para agua caliente sanitaria (ACS)
Refrigerante	R134a
Cantidad de refrigerante	0.85 kg

Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026

Modelo WWK 220 electronic	
Nombre del modelo	WWK 220 electronic
Aplicación	Calefacción + ACS
Unidades	Interior
zona climatica (para calefacción)	Clima cálido, Clima frío
aplicación para refrigeración (optional)	n/a
Otras fuentes de calor	n/a

Datos generales	
Alimentación eléctrica	1x230V 50Hz
Producto fuera de selección	No

Bomba de calor para agua caliente sanitaria (ACS)	
EN 16147 | Límites de operación	
Temperature operating range	2
Safety devices checking test	2
Condensate draining	2

EN 12102-2 | Clima medio	
Potencia sonora de la unidad interior	60 dB(A)

EN 16147 | Clima medio	
COP	3.55
Perfil de carga declarado	L
Eficiencia ηdhw	148 %
Tiempo de calentamiento	6:04 h:min
Entrada de alimentación (stand By)	55.0 W
Temperatura de referencia ACS	52.6 °C
Mezcla de agua a 40ºC	278 l

Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026