| Subtipo SHP-A 300 (X) Plus | |
|---|---|
| Poseedor del certificado | STIEBEL ELTRON GmbH & Co KG |
| Adressa | Dr. Stiebel Straße 33 |
| Código postal | 37603 |
| Ciudad | Holzminden |
| País | DE |
| Cuerpo de la certificación | DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH |
| Título subtitulo | SHP-A 300 (X) Plus |
| Número de registro | 011-1W0240 |
| Tipo de bomba de calor | Bomba de calor para agua caliente sanitaria ( ACS ) |
| Refrigerante | R134a |
| Cantidad de refrigerante | 0.85 kg |
| Fecha de certificación | 22.02.2018 |



Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026

| Modelo SHP-A 300 Plus | |
|---|---|
| Nombre del modelo | SHP-A 300 Plus |
| Aplicación | Calefacción + ACS |
| Unidades | Interior |
| zona climatica (para calefacción) | Clima cálido, Clima frío |
| aplicación para refrigeración (optional) | n/a |
| Otras fuentes de calor | n/a |

| Datos generales | |
|---|---|
| Alimentación eléctrica | 1x230V 50Hz |
| Producto fuera de selección | No |

| Bomba de calor para agua caliente sanitaria ( ACS ) | |
|---|---|
| EN 16147 \| Límites de operación | |
| Temperature operating range | 2 |
| Safety devices checking test | 2 |
| Condensate draining | 2 |

| EN 12102-2 \| Clima medio | |
|---|---|
| Potencia sonora de la unidad interior | 60 dB(A) |

| EN 16147 \| Clima medio | |
|---|---|
| COP | 3.51 |
| Perfil de carga declarado | XL |
| Eficiencia ηdhw | 144 % |
| Tiempo de calentamiento | 9:03 h:min |
| Entrada de alimentación ( stand By ) | 24.0 W |
| Temperatura de referencia ACS | 54.4 °C |
| Mezcla de agua a 40ºC | 395 l |



Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026

| Modelo SHP-A 300 X Plus | |
|---|---|
| Nombre del modelo | SHP-A 300 X Plus |
| Aplicación | Calefacción + ACS |
| Unidades | Interior |
| zona climatica (para calefacción) | Clima cálido, Clima frío |
| aplicación para refrigeración (optional) | n/a |
| Otras fuentes de calor | n/a |

| Datos generales | |
|---|---|
| Alimentación eléctrica | 1x230V 50Hz |
| Producto fuera de selección | No |

| Bomba de calor para agua caliente sanitaria ( ACS ) | |
|---|---|
| EN 16147 \| Límites de operación | |
| Temperature operating range | 2 |
| Safety devices checking test | 2 |
| Condensate draining | 2 |

| EN 12102-2 \| Clima medio | |
|---|---|
| Potencia sonora de la unidad interior | 60 dB(A) |

| EN 16147 \| Clima medio | |
|---|---|
| COP | 3.51 |
| Perfil de carga declarado | XL |
| Eficiencia ηdhw | 144 % |
| Tiempo de calentamiento | 9:03 h:min |
| Entrada de alimentación ( stand By ) | 24.0 W |
| Temperatura de referencia ACS | 54.4 °C |
| Mezcla de agua a 40ºC | 371 l |



Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026