Subtipo WPL 09 ACS classic	
Poseedor del certificado	STIEBEL ELTRON GmbH & Co KG
Adressa	Dr. Stiebel Straße 33
Código postal	37603
Ciudad	Holzminden
País	DE
Cuerpo de la certificación	DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Título subtitulo	WPL 09 ACS classic
Número de registro	011-1W0061
Tipo de bomba de calor	Aire exterior / agua
Refrigerante	R410A
Cantidad de refrigerante	1.1 kg
Fecha de certificación	19.01.2017
Laboratorio de ensayo	TÜV Rheinland Energy GmbH, DE

Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026

Modelo WPL 09 ACS classic + HSBC 200, HSBC 200 S	
Nombre del modelo	WPL 09 ACS classic + HSBC 200, HSBC 200 S
Aplicación	Calefacción + ACS + baja temperatura
Unidades	Interior, Exterior
zona climatica (para calefacción)	n/a
Reversibilidad	Sí
aplicación para refrigeración (optional)	n/a
Otras fuentes de calor	n/a

Datos generales	
Alimentación eléctrica	1x230V 50Hz
Producto fuera de selección	No

Aire exterior / agua	

EN 16147 | Clima medio	
COP	2.70
Perfil de carga declarado	L
Eficiencia ηdhw	113 %
Tiempo de calentamiento	1:50 h:min
Entrada de alimentación (stand By)	35.0 W
Temperatura de referencia ACS	52.5 °C
Mezcla de agua a 40ºC	245 l

EN 14511-4 | Calefacción	
Starting and operating test	aprobado
cortando la trasferencia de calor de caudal medio	aprobado
Fallo completo de alimentación eléctrica	aprobado
Test de desescarche	aprobado

EN 14511-2 | Calefacción		
	Baja temperatura	Media temperatura
COP	4.54	2.59
Salida calefacción	2.27 kW	1.92 kW
Entrada EI	0.50 kW	0.74 kW

EN 12102-1 | Clima medio		
	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad interior	33 dB(A)	33 dB(A)
Potencia sonora de la unidad exterior	52 dB(A)	52 dB(A)

EN 14825 | Clima medio		
	Baja temperatura	Media temperatura
ηs	165 %	116 %

Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026

Prated	4.59 kW	3.83 kW
SCOP	4.20	2.96
Tbiv	-7 °C	-5 °C
TOL	-10 °C	-7 °C
Pdh Tj = -7°C	4.03 kW	2.79 kW
COP Tj = -7°C	2.67	2.01
Cdh Tj = -7 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = +2°C	2.53 kW	2.01 kW
COP Tj = +2°C	4.00	2.94
Cdh Tj = +2 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = +7°C	1.63 kW	1.25 kW
COP Tj = +7°C	6.06	4.13
Cdh Tj = +7 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = 12°C	1.67 kW	1.54 kW
COP Tj = 12°C	6.43	5.13
Cdh Tj = +12 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = Tbiv	4.03 kW	3.09 kW
COP Tj = Tbiv	2.67	2.20
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	3.80 kW	2.79 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	2.51	2.01
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.900	0.900
WTOL	60 °C	60 °C
Poff	17 W	17 W
PTO	30 W	30 W
PSB	17 W	17 W
PCK	5 W	5 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad	Electricidad
Calentador suplementario: PSUP	0.79 kW	3.83 kW
Consumo annual de energia QHE	2258 kWh	2672 kWh

Modelo WPL 09 ACS classic + HSBB 200 classic, HSBB 200 S classic	
Nombre del modelo	WPL 09 ACS classic + HSBB 200 classic, HSBB 200 S classic
Aplicación	Calefacción + ACS + baja temperatura
Unidades	Interior, Exterior
zona climatica (para calefacción)	n/a
Reversibilidad	Sí
aplicación para refrigeración (optional)	n/a
Otras fuentes de calor	n/a

Datos generales	
Alimentación eléctrica	1x230V 50Hz
Producto fuera de selección	No

Aire exterior / agua EN 16147 | Clima medio	
COP	2.70
Perfil de carga declarado	L
Eficiencia ηdhw	113 %
Tiempo de calentamiento	1:50 h:min
Entrada de alimentación (stand By)	35.0 W
Temperatura de referencia ACS	52.5 °C
Mezcla de agua a 40ºC	245 l

EN 14511-4 | Calefacción	
Starting and operating test	aprobado
cortando la trasferencia de calor de caudal medio	aprobado
Fallo completo de alimentación eléctrica	aprobado
Test de desescarche	aprobado

EN 14511-2 | Calefacción		
	Baja temperatura	Media temperatura
COP	4.54	2.59
Salida calefacción	2.27 kW	1.92 kW
Entrada EI	0.50 kW	0.74 kW

EN 12102-1 | Clima medio		
	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad interior	33 dB(A)	33 dB(A)
Potencia sonora de la unidad exterior	52 dB(A)	52 dB(A)

EN 14825 | Clima medio		
	Baja temperatura	Media temperatura

ηs	165 %	116 %
Prated	4.59 kW	3.83 kW
SCOP	4.20	2.96
Tbiv	-7 °C	-5 °C
TOL	-10 °C	-7 °C
Pdh Tj = -7°C	4.03 kW	2.79 kW
COP Tj = -7°C	2.67	2.01
Cdh Tj = -7 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = +2°C	2.53 kW	2.01 kW
COP Tj = +2°C	4.00	2.94
Cdh Tj = +2 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = +7°C	1.63 kW	1.25 kW
COP Tj = +7°C	6.06	4.13
Cdh Tj = +7 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = 12°C	1.67 kW	1.54 kW
COP Tj = 12°C	6.43	5.13
Cdh Tj = +12 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = Tbiv	4.03 kW	30.90 kW
COP Tj = Tbiv	2.67	2.20
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	3.80 kW	2.79 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	2.51	2.01
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.900	0.900
WTOL	60 °C	60 °C
Poff	17 W	17 W
PTO	30 W	30 W
PSB	17 W	17 W
PCK	5 W	5 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad	Electricidad
Calentador suplementario: PSUP	0.79 kW	3.83 kW
Consumo annual de energia QHE	2258 kWh	2672 kWh

Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026

Modelo WPL 09 ACS classic, low temperature, all climates	
Nombre del modelo	WPL 09 ACS classic, low temperature, all climates
Aplicación	Calefacción (baja temperatura)
Unidades	Exterior
zona climatica (para calefacción)	Clima cálido, Clima frío
Reversibilidad	Sí
aplicación para refrigeración (optional)	n/a
Otras fuentes de calor	n/a

Datos generales	
Alimentación eléctrica	1x230V 50Hz
Producto fuera de selección	No

Aire exterior / agua	

EN 14511-4 | Calefacción	
Starting and operating test	aprobado
cortando la trasferencia de calor de caudal medio	aprobado
Fallo completo de alimentación eléctrica	aprobado
Test de desescarche	aprobado

EN 14511-2 | Calefacción		
	Baja temperatura	Media temperatura
COP	4.54	
Salida calefacción	2.27 kW	1.92 kW
Entrada EI	0.50 kW	

EN 12102-1 | Clima medio		
	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad interior	52 dB(A)	
Potencia sonora de la unidad exterior	52 dB(A)	

EN 14825 | Clima medio		
	Baja temperatura	Media temperatura
ηs	165 %	
Prated	4.59 kW	
SCOP	4.20	
Tbiv	-7 °C	
TOL	-10 °C	
Pdh Tj = -7°C	4.03 kW	
COP Tj = -7°C	2.67	
Cdh Tj = -7 °C	0.900	
Pdh Tj = +2°C	2.53 kW	
COP Tj = +2°C	4.00	

Cdh Tj = +2 °C	0.900
Pdh Tj = +7°C	1.63 kW
COP Tj = +7°C	6.06
Cdh Tj = +7 °C	0.900
Pdh Tj = 12°C	1.67 kW
COP Tj = 12°C	6.43
Cdh Tj = +12 °C	0.900
Pdh Tj = Tbiv	4.03 kW
COP Tj = Tbiv	2.67
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	3.80 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	2.51
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.900
WTOL	60 °C
Poff	17 W
PTO	30 W
PSB	17 W
PCK	5 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad
Calentador suplementario: PSUP	0.79 kW
Consumo annual de energia QHE	2258 kWh

EN 12102-1 | Clima frío

	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad exterior	52 dB(A)	

EN 14825 | Clima frío

	Baja temperatura	Media temperatura
ηs	147 %	
Prated	4.29 kW	
SCOP	3.76	
Tbiv	-15 °C	
TOL	-20 °C	
Pdh Tj = -7°C	2.94 kW	
COP Tj = -7°C	3.12	
Cdh Tj = -7 °C	0.900	
Pdh Tj = +2°C	1.75 kW	
COP Tj = +2°C	4.61	
Cdh Tj = +2 °C	0.900	
Pdh Tj = +7°C	1.42 kW	
COP Tj = +7°C	6.34	
Cdh Tj = +7 °C	0.900	
Pdh Tj = 12°C	1.65 kW	
COP Tj = 12°C	6.27	

Cdh Tj = +12 °C	0.900
Pdh Tj = Tbiv	3.48 kW
COP Tj = Tbiv	2.52
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	2.91 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	2.13
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.900
WTOL	60 °C
Poff	17 W
PTO	30 W
PSB	17 W
PCK	5 W
Pdh Tj = -15°C (if TOL	3.48
COP Tj = -15°C (if TOL	2.52
Cdh Tj = -15 °C	0.900
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad
Calentador suplementario: PSUP	4.29 kW
Consumo annual de energia QHE	2812 kWh

EN 12102-1 | Clima cálido

	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad exterior	52 dB(A)	

EN 14825 | Clima cálido

	Baja temperatura	Media temperatura
ηs	203 %	
Prated	3.48 kW	
SCOP	5.14	
Tbiv	2 °C	
TOL	2 °C	
Pdh Tj = +2°C	3.48 kW	
COP Tj = +2°C	3.23	
Cdh Tj = +2 °C	0.900	
Pdh Tj = +7°C	2.51 kW	
COP Tj = +7°C	5.18	
Cdh Tj = +7 °C	0.900	
Pdh Tj = 12°C	1.64 kW	
COP Tj = 12°C	6.23	
Cdh Tj = +12 °C	0.900	
Pdh Tj = Tbiv	3.48 kW	
COP Tj = Tbiv	3.23	
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	3.48 kW	

Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026

COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	3.23
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.900
WTOL	60 °C
Poff	17 W
PTO	30 W
PSB	17 W
PCK	5 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad
Calentador suplementario: PSUP	0.00 kW
Consumo annual de energia QHE	904 kWh

Modelo WPL 09 ACS classic + HSBB/HSBC 180 (S) Plus (GB) "Profile M"	
Nombre del modelo	WPL 09 ACS classic + HSBB/HSBC 180 (S) Plus (GB) "Profile M"
Aplicación	Calefacción + ACS + baja temperatura
Unidades	Interior, Exterior
zona climatica (para calefacción)	n/a
Reversibilidad	Sí
aplicación para refrigeración (optional)	n/a
Otras fuentes de calor	n/a

Datos generales	
Alimentación eléctrica	1x230V 50Hz
Producto fuera de selección	n/a

Aire exterior / agua	
EN 16147 | Clima medio	
COP	2.08
Perfil de carga declarado	M
Eficiencia ηdhw	91 %
Tiempo de calentamiento	1:58 h:min
Entrada de alimentación (stand By)	39.8 W
Temperatura de referencia ACS	48.9 °C
Mezcla de agua a 40ºC	226 l

EN 14511-4 | Calefacción	
Starting and operating test	aprobado
cortando la trasferencia de calor de caudal medio	aprobado
Fallo completo de alimentación eléctrica	aprobado
Test de desescarche	aprobado

EN 14511-2 | Calefacción		
	Baja temperatura	Media temperatura
COP	4.54	2.59
Salida calefacción	2.27 kW	1.92 kW
Entrada EI	0.50 kW	0.74 kW

EN 12102-1 | Clima medio		
	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad interior	33 dB(A)	33 dB(A)
Potencia sonora de la unidad exterior	52 dB(A)	52 dB(A)

EN 14825 | Clima medio		
	Baja temperatura	Media temperatura

ηs	165 %	116 %
Prated	4.59 kW	3.83 kW
SCOP	4.20	2.96
Tbiv	-7 °C	-5 °C
TOL	-10 °C	-7 °C
Pdh Tj = -7°C	4.03 kW	2.79 kW
COP Tj = -7°C	2.67	2.01
Cdh Tj = -7 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = +2°C	2.53 kW	2.01 kW
COP Tj = +2°C	4.00	2.94
Cdh Tj = +2 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = +7°C	1.63 kW	1.25 kW
COP Tj = +7°C	6.06	4.13
Cdh Tj = +7 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = 12°C	1.67 kW	1.54 kW
COP Tj = 12°C	6.43	5.13
Cdh Tj = +12 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = Tbiv	4.03 kW	3.09 kW
COP Tj = Tbiv	2.67	2.20
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	3.80 kW	2.79 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	2.51	2.01
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.900	0.900
WTOL	60 °C	60 °C
Poff	17 W	17 W
PTO	30 W	30 W
PSB	17 W	17 W
PCK	5 W	5 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad	Electricidad
Calentador suplementario: PSUP	0.79 kW	3.83 kW
Consumo annual de energia QHE	2258 kWh	2672 kWh

Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026

Modelo WPL 09 ACS classic + HSBB/HSBC 180 (S) Plus (GB) "Profile L"	
Nombre del modelo	WPL 09 ACS classic + HSBB/HSBC 180 (S) Plus (GB) "Profile L"
Aplicación	Calefacción + ACS + baja temperatura
Unidades	Interior, Exterior
zona climatica (para calefacción)	n/a
Reversibilidad	Sí
aplicación para refrigeración (optional)	n/a
Otras fuentes de calor	n/a

Datos generales	
Alimentación eléctrica	1x230V 50Hz
Producto fuera de selección	n/a

Aire exterior / agua	
EN 16147 | Clima medio	
COP	2.76
Perfil de carga declarado	L
Eficiencia ηdhw	116 %
Tiempo de calentamiento	1:50 h:min
Entrada de alimentación (stand By)	39.8 W
Temperatura de referencia ACS	49.1 °C
Mezcla de agua a 40ºC	219 l

EN 14511-4 | Calefacción	
Starting and operating test	aprobado
cortando la trasferencia de calor de caudal medio	aprobado
Fallo completo de alimentación eléctrica	aprobado
Test de desescarche	aprobado

EN 14511-2 | Calefacción		
	Baja temperatura	Media temperatura
COP	4.54	2.59
Salida calefacción	2.27 kW	1.92 kW
Entrada EI	0.50 kW	0.74 kW

EN 12102-1 | Clima medio		
	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad interior	33 dB(A)	33 dB(A)
Potencia sonora de la unidad exterior	52 dB(A)	52 dB(A)

EN 14825 | Clima medio		
	Baja temperatura	Media temperatura

ηs	165 %	116 %
Prated	4.59 kW	3.83 kW
SCOP	4.20	2.96
Tbiv	-7 °C	-5 °C
TOL	-10 °C	-7 °C
Pdh Tj = -7°C	4.03 kW	2.79 kW
COP Tj = -7°C	2.67	2.01
Cdh Tj = -7 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = +2°C	2.53 kW	2.01 kW
COP Tj = +2°C	4.00	2.94
Cdh Tj = +2 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = +7°C	1.63 kW	1.25 kW
COP Tj = +7°C	6.06	4.13
Cdh Tj = +7 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = 12°C	1.67 kW	1.54 kW
COP Tj = 12°C	6.43	5.13
Cdh Tj = +12 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = Tbiv	4.03 kW	3.09 kW
COP Tj = Tbiv	2.67	2.20
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	3.80 kW	2.79 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	2.51	2.01
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.900	0.900
WTOL	60 °C	60 °C
Poff	17 W	17 W
PTO	30 W	30 W
PSB	17 W	17 W
PCK	5 W	5 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad	Electricidad
Calentador suplementario: PSUP	0.79 kW	3.83 kW
Consumo annual de energia QHE	2258 kWh	2672 kWh

Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026