Subtipo WPE-I 04/06/08 H(K)(W) 230 (GB) Premium	
Poseedor del certificado	STIEBEL ELTRON GmbH & Co KG
Adressa	Dr. Stiebel Straße 33
Código postal	37603
Ciudad	Holzminden
País	DE
Cuerpo de la certificación	DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Título subtitulo	WPE-I 04/06/08 H(K)(W) 230 (GB) Premium
Número de registro	011-1W0394
Tipo de bomba de calor	Anticongelante / agua
Refrigerante	R454C
Cantidad de refrigerante	2.2 kg
Fecha de certificación	08.09.2020
Laboratorio de ensayo	TÜV Rheinland Energy GmbH, DE

Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026

Modelo WPE-I 04 H(K)(W) 230 Premium	
Nombre del modelo	WPE-I 04 H(K)(W) 230 Premium
Aplicación	Calefacción (media temperatura)
Unidades	Interior
zona climatica (para calefacción)	Clima cálido, Clima frío
aplicación para refrigeración (optional)	n/a
Otras fuentes de calor	n/a

Datos generales	
Alimentación eléctrica	1x230V 50Hz
Producto fuera de selección	No

Anticongelante / agua	

EN 14511-4 | Calefacción	
Starting and operating test	aprobado
cortando la trasferencia de calor de caudal medio	aprobado
Fallo completo de alimentación eléctrica	aprobado
Test de desescarche	aprobado

EN 14511-2 | Calefacción		
	Baja temperatura	Media temperatura
COP	4.60	2.73
Salida calefacción	1.96 kW	1.26 kW
Entrada EI	0.43 kW	0.47 kW

EN 12102-1 | Clima medio		
	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad interior	38 dB(A)	38 dB(A)

EN 14825 | Clima medio		
	Baja temperatura	Media temperatura
ηs	195 %	153 %
Prated	4.23 kW	3.76 kW
SCOP	5.07	4.02
Tbiv	-10 °C	-10 °C
TOL	-10 °C	-10 °C
Pdh Tj = -7°C	3.73 kW	3.32 kW
COP Tj = -7°C	5.01	3.58
Cdh Tj = -7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +2°C	2.26 kW	2.02 kW
COP Tj = +2°C	5.38	4.22
Cdh Tj = +2 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +7°C	1.45 kW	1.30 kW

COP Tj = +7°C	5.34	4.47
Cdh Tj = +7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = 12°C	1.13 kW	1.08 kW
COP Tj = 12°C	5.32	4.49
Cdh Tj = +12 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = Tbiv	4.23 kW	3.76 kW
COP Tj = Tbiv	4.86	3.43
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.23 kW	3.76 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.86	3.43
WTOL	75 °C	75 °C
Poff	16 W	16 W
PTO	16 W	16 W
PSB	16 W	16 W
PCK	0 W	0 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad	Electricidad
Calentador suplementario: PSUP	0.00 kW	0.00 kW
Consumo annual de energia QHE	1723 kWh	1934 kWh

EN 12102-1 | Clima frío

	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad interior	38 dB(A)	38 dB(A)

EN 14825 | Clima frío

	Baja temperatura	Media temperatura
ηs	201 %	157 %
Prated	4.23 kW	3.76 kW
SCOP	5.21	4.12
Tbiv	-22 °C	-22 °C
TOL	-22 °C	-22 °C
Pdh Tj = -7°C	2.55 kW	2.27 kW
COP Tj = -7°C	5.37	4.10
Cdh Tj = -7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +2°C	1.55 kW	1.38 kW
COP Tj = +2°C	5.45	4.37
Cdh Tj = +2 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +7°C	1.13 kW	1.09 kW
COP Tj = +7°C	5.31	4.51
Cdh Tj = +7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = 12°C	1.12 kW	1.09 kW
COP Tj = 12°C	5.21	4.52
Cdh Tj = +12 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = Tbiv	4.23 kW	3.76 kW
COP Tj = Tbiv	4.86	3.43

Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026

Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.23 kW	3.76 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.86	3.43
WTOL	75 °C	75 °C
Poff	16 W	16 W
PTO	16 W	16 W
PSB	16 W	16 W
PCK	0 W	0 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad	Electricidad
Calentador suplementario: PSUP	0.00 kW	0.00 kW
Consumo annual de energia QHE	2000 kWh	2252 kWh

EN 12102-1 | Clima cálido

	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad interior	38 dB(A)	38 dB(A)

EN 14825 | Clima cálido

	Baja temperatura	Media temperatura
ηs	187 %	147 %
Prated	4.23 kW	3.76 kW
SCOP	4.87	3.87
Tbiv	2 °C	2 °C
TOL	2 °C	2 °C
Pdh Tj = +2°C	4.23 kW	3.76 kW
COP Tj = +2°C	4.86	3.43
Cdh Tj = +2 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +7°C	2.71 kW	2.41 kW
COP Tj = +7°C	5.24	3.95
Cdh Tj = +7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = 12°C	1.20 kW	1.08 kW
COP Tj = 12°C	5.31	4.39
Cdh Tj = +12 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = Tbiv	4.23 kW	3.76 kW
COP Tj = Tbiv	4.86	3.43
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.23 kW	3.76 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.86	3.43
WTOL	75 °C	75 °C
Poff	16 W	16 W
PTO	16 W	16 W
PSB	16 W	16 W
PCK	0 W	0 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad	Electricidad

Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026

Calentador suplementario: PSUP	0.00 kW	0.00 kW
Consumo annual de energia QHE	1159 kWh	1300 kWh

Modelo WPE-I 04 H(W) 230 GB Premium	
Nombre del modelo	WPE-I 04 H(W) 230 GB Premium
Aplicación	Calefacción (media temperatura)
Unidades	Interior
zona climatica (para calefacción)	Clima cálido, Clima frío
aplicación para refrigeración (optional)	n/a
Otras fuentes de calor	n/a

Datos generales	
Alimentación eléctrica	1x230V 50Hz
Producto fuera de selección	No

Anticongelante / agua	

EN 14511-4 | Calefacción	
Starting and operating test	aprobado
cortando la trasferencia de calor de caudal medio	aprobado
Fallo completo de alimentación eléctrica	aprobado
Test de desescarche	aprobado

EN 14511-2 | Calefacción		
	Baja temperatura	Media temperatura
COP	4.60	2.73
Salida calefacción	1.96 kW	1.26 kW
Entrada EI	0.43 kW	0.47 kW

EN 12102-1 | Clima medio		
	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad interior	38 dB(A)	38 dB(A)

EN 14825 | Clima medio		
	Baja temperatura	Media temperatura
ηs	195 %	153 %
Prated	4.23 kW	3.76 kW
SCOP	5.07	4.02
Tbiv	-10 °C	-10 °C
TOL	-10 °C	-10 °C
Pdh Tj = -7°C	3.73 kW	3.32 kW
COP Tj = -7°C	5.01	3.58
Cdh Tj = -7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +2°C	2.26 kW	2.02 kW
COP Tj = +2°C	5.38	4.22
Cdh Tj = +2 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +7°C	1.45 kW	1.30 kW

COP Tj = +7°C	5.34	4.47
Cdh Tj = +7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = 12°C	1.13 kW	1.08 kW
COP Tj = 12°C	5.32	4.49
Cdh Tj = +12 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = Tbiv	4.23 kW	3.76 kW
COP Tj = Tbiv	4.86	3.43
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.23 kW	3.76 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.86	3.43
WTOL	75 °C	75 °C
Poff	16 W	16 W
PTO	16 W	16 W
PSB	16 W	16 W
PCK	0 W	0 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad	Electricidad
Calentador suplementario: PSUP	0.00 kW	0.00 kW
Consumo annual de energia QHE	1723 kWh	1934 kWh

EN 12102-1 | Clima frío

	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad interior	38 dB(A)	38 dB(A)

EN 14825 | Clima frío

	Baja temperatura	Media temperatura
ηs	201 %	157 %
Prated	4.23 kW	3.76 kW
SCOP	5.21	4.12
Tbiv	-22 °C	-22 °C
TOL	-22 °C	-22 °C
Pdh Tj = -7°C	2.55 kW	2.27 kW
COP Tj = -7°C	5.37	4.10
Cdh Tj = -7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +2°C	1.55 kW	1.38 kW
COP Tj = +2°C	5.45	4.37
Cdh Tj = +2 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +7°C	1.13 kW	1.09 kW
COP Tj = +7°C	5.31	4.51
Cdh Tj = +7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = 12°C	1.12 kW	1.09 kW
COP Tj = 12°C	5.21	4.52
Cdh Tj = +12 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = Tbiv	4.23 kW	3.76 kW
COP Tj = Tbiv	4.86	3.43

Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026

Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.23 kW	3.76 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.86	3.43
WTOL	75 °C	75 °C
Poff	16 W	16 W
PTO	16 W	16 W
PSB	16 W	16 W
PCK	0 W	0 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad	Electricidad
Calentador suplementario: PSUP	0.00 kW	0.00 kW
Consumo annual de energia QHE	2000 kWh	2252 kWh

EN 12102-1 | Clima cálido

	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad interior	38 dB(A)	38 dB(A)

EN 14825 | Clima cálido

	Baja temperatura	Media temperatura
ηs	187 %	147 %
Prated	4.23 kW	3.76 kW
SCOP	4.87	3.87
Tbiv	2 °C	2 °C
TOL	2 °C	2 °C
Pdh Tj = +2°C	4.23 kW	3.76 kW
COP Tj = +2°C	4.86	3.43
Cdh Tj = +2 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +7°C	2.71 kW	2.41 kW
COP Tj = +7°C	5.24	3.95
Cdh Tj = +7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = 12°C	1.20 kW	1.08 kW
COP Tj = 12°C	5.31	4.39
Cdh Tj = +12 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = Tbiv	4.23 kW	3.76 kW
COP Tj = Tbiv	4.86	3.43
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.23 kW	3.76 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.86	3.43
WTOL	75 °C	75 °C
Poff	16 W	16 W
PTO	16 W	16 W
PSB	16 W	16 W
PCK	0 W	0 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad	Electricidad

Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026

Calentador suplementario: PSUP	0.00 kW	0.00 kW
Consumo annual de energia QHE	1159 kWh	1300 kWh

Modelo WPE-I 06 H(W) 230 GB Premium	
Nombre del modelo	WPE-I 06 H(W) 230 GB Premium
Aplicación	Calefacción (media temperatura)
Unidades	Interior
zona climatica (para calefacción)	Clima cálido, Clima frío
aplicación para refrigeración (optional)	n/a
Otras fuentes de calor	n/a

Datos generales	
Alimentación eléctrica	1x230V 50Hz
Producto fuera de selección	No

Anticongelante / agua	

EN 14511-4 | Calefacción	
Starting and operating test	aprobado
cortando la trasferencia de calor de caudal medio	aprobado
Fallo completo de alimentación eléctrica	aprobado
Test de desescarche	aprobado

EN 14511-2 | Calefacción		
	Baja temperatura	Media temperatura
COP	4.60	2.91
Salida calefacción	2.37 kW	2.01 kW
Entrada EI	0.52 kW	0.69 kW

EN 12102-1 | Clima medio		
	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad interior	41 dB(A)	41 dB(A)

EN 14825 | Clima medio		
	Baja temperatura	Media temperatura
ηs	200 %	160 %
Prated	6.70 kW	6.05 kW
SCOP	5.20	4.18
Tbiv	-10 °C	-10 °C
TOL	-10 °C	-10 °C
Pdh Tj = -7°C	5.91 kW	5.34 kW
COP Tj = -7°C	4.71	3.55
Cdh Tj = -7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +2°C	3.59 kW	3.25 kW
COP Tj = +2°C	5.39	4.27
Cdh Tj = +2 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +7°C	2.30 kW	2.09 kW

COP Tj = +7°C	5.60	4.76
Cdh Tj = +7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = 12°C	1.14 kW	1.08 kW
COP Tj = 12°C	5.47	4.61
Cdh Tj = +12 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = Tbiv	6.70 kW	6.05 kW
COP Tj = Tbiv	4.52	3.34
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	6.70 kW	6.05 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.52	3.34
WTOL	75 °C	75 °C
Poff	16 W	16 W
PTO	16 W	16 W
PSB	16 W	16 W
PCK	0 W	0 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad	Electricidad
Calentador suplementario: PSUP	0.00 kW	0.00 kW
Consumo annual de energia QHE	2662 kWh	2988 kWh

EN 12102-1 | Clima frío

	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad interior	41 dB(A)	41 dB(A)

EN 14825 | Clima frío

	Baja temperatura	Media temperatura
ηs	207 %	166 %
Prated	6.70 kW	6.05 kW
SCOP	5.38	4.34
Tbiv	-22 °C	-22 °C
TOL	-22 °C	-22 °C
Pdh Tj = -7°C	4.04 kW	3.65 kW
COP Tj = -7°C	5.36	4.15
Cdh Tj = -7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +2°C	2.45 kW	2.22 kW
COP Tj = +2°C	5.64	4.68
Cdh Tj = +2 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +7°C	1.57 kW	1.42 kW
COP Tj = +7°C	5.76	4.80
Cdh Tj = +7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = 12°C	1.13 kW	1.10 kW
COP Tj = 12°C	5.32	4.73
Cdh Tj = +12 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = Tbiv	6.70 kW	6.05 kW
COP Tj = Tbiv	4.52	3.34

Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026

Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	6.70 kW	6.05 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.52	3.34
WTOL	75 °C	75 °C
Poff	16 W	16 W
PTO	16 W	16 W
PSB	16 W	16 W
PCK	0 W	0 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad	Electricidad
Calentador suplementario: PSUP	0.00 kW	0.00 kW
Consumo annual de energia QHE	3069 kWh	3439 kWh

EN 12102-1 | Clima cálido

	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad interior	41 dB(A)	41 dB(A)

EN 14825 | Clima cálido

	Baja temperatura	Media temperatura
ηs	198 %	158 %
Prated	6.70 kW	6.05 kW
SCOP	5.14	4.14
Tbiv	2 °C	2 °C
TOL	2 °C	2 °C
Pdh Tj = +2°C	6.70 kW	6.05 kW
COP Tj = +2°C	4.52	3.34
Cdh Tj = +2 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +7°C	4.29 kW	3.88 kW
COP Tj = +7°C	5.19	3.97
Cdh Tj = +7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = 12°C	1.90 kW	1.72 kW
COP Tj = 12°C	5.71	4.81
Cdh Tj = +12 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = Tbiv	6.70 kW	6.05 kW
COP Tj = Tbiv	4.52	3.34
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	6.70 kW	6.05 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.52	3.34
WTOL	75 °C	75 °C
Poff	16 W	16 W
PTO	16 W	16 W
PSB	16 W	16 W
PCK	0 W	0 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad	Electricidad

Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026

Calentador suplementario: PSUP	0.00 kW	0.00 kW
Consumo annual de energia QHE	1741 kWh	1954 kWh

Modelo WPE-I 08 H(W) 230 GB Premium	
Nombre del modelo	WPE-I 08 H(W) 230 GB Premium
Aplicación	Calefacción (media temperatura)
Unidades	Interior
zona climatica (para calefacción)	Clima cálido, Clima frío
aplicación para refrigeración (optional)	n/a
Otras fuentes de calor	n/a

Datos generales	
Alimentación eléctrica	1x230V 50Hz
Producto fuera de selección	No

Anticongelante / agua	

EN 14511-4 | Calefacción	
Starting and operating test	aprobado
cortando la trasferencia de calor de caudal medio	aprobado
Fallo completo de alimentación eléctrica	aprobado
Test de desescarche	aprobado

EN 14511-2 | Calefacción		
	Baja temperatura	Media temperatura
COP	4.67	3.07
Salida calefacción	2.78 kW	2.42 kW
Entrada EI	0.60 kW	0.79 kW

EN 12102-1 | Clima medio		
	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad interior	40 dB(A)	40 dB(A)

EN 14825 | Clima medio		
	Baja temperatura	Media temperatura
ηs	197 %	158 %
Prated	7.66 kW	6.93 kW
SCOP	5.12	4.14
Tbiv	-10 °C	-10 °C
TOL	-10 °C	-10 °C
Pdh Tj = -7°C	6.76 kW	6.12 kW
COP Tj = -7°C	4.53	3.44
Cdh Tj = -7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +2°C	4.11 kW	3.72 kW
COP Tj = +2°C	5.25	4.21
Cdh Tj = +2 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +7°C	2.64 kW	2.39 kW

COP Tj = +7°C	5.59	4.69
Cdh Tj = +7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = 12°C	1.16 kW	1.08 kW
COP Tj = 12°C	5.52	4.61
Cdh Tj = +12 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = Tbiv	7.66 kW	6.93 kW
COP Tj = Tbiv	4.29	3.22
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	7.66 kW	6.93 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.29	3.22
WTOL	75 °C	75 °C
Poff	16 W	16 W
PTO	16 W	16 W
PSB	16 W	16 W
PCK	0 W	0 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad	Electricidad
Calentador suplementario: PSUP	0.00 kW	0.00 kW
Consumo annual de energia QHE	3094 kWh	3461 kWh

EN 12102-1 | Clima frío

	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad interior	40 dB(A)	40 dB(A)

EN 14825 | Clima frío

	Baja temperatura	Media temperatura
ηs	204 %	163 %
Prated	7.66 kW	6.93 kW
SCOP	5.29	4.29
Tbiv	-22 °C	-22 °C
TOL	-22 °C	-22 °C
Pdh Tj = -7°C	4.62 kW	4.18 kW
COP Tj = -7°C	5.17	4.07
Cdh Tj = -7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +2°C	2.81 kW	2.54 kW
COP Tj = +2°C	5.60	4.60
Cdh Tj = +2 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +7°C	1.80 kW	1.63 kW
COP Tj = +7°C	5.76	4.90
Cdh Tj = +7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = 12°C	1.13 kW	1.09 kW
COP Tj = 12°C	5.34	4.75
Cdh Tj = +12 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = Tbiv	7.66 kW	6.93 kW
COP Tj = Tbiv	4.29	3.22

Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026

Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	7.66 kW	6.93 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.29	3.22
WTOL	75 °C	75 °C
Poff	16 W	16 W
PTO	16 W	16 W
PSB	16 W	16 W
PCK	0 W	0 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad	Electricidad
Calentador suplementario: PSUP	0.00 kW	0.00 kW
Consumo annual de energia QHE	3570 kWh	3985 kWh

EN 12102-1 | Clima cálido

	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad interior	40 dB(A)	40 dB(A)

EN 14825 | Clima cálido

	Baja temperatura	Media temperatura
ηs	197 %	157 %
Prated	7.66 kW	6.93 kW
SCOP	5.13	4.13
Tbiv	2 °C	2 °C
TOL	2 °C	2 °C
Pdh Tj = +2°C	7.66 kW	6.93 kW
COP Tj = +2°C	4.29	3.22
Cdh Tj = +2 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +7°C	4.91 kW	4.45 kW
COP Tj = +7°C	5.09	3.88
Cdh Tj = +7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = 12°C	2.17 kW	1.97 kW
COP Tj = 12°C	5.75	4.85
Cdh Tj = +12 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = Tbiv	7.66 kW	6.93 kW
COP Tj = Tbiv	4.29	3.22
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	7.66 kW	6.93 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.29	3.22
WTOL	75 °C	75 °C
Poff	16 W	16 W
PTO	16 W	16 W
PSB	16 W	16 W
PCK	0 W	0 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad	Electricidad

Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026

Calentador suplementario: PSUP	0.00 kW	0.00 kW
Consumo annual de energia QHE	1997 kWh	2243 kWh

Modelo WPE-I 06 H(K)(W) 230 Premium	
Nombre del modelo	WPE-I 06 H(K)(W) 230 Premium
Aplicación	Calefacción (media temperatura)
Unidades	Interior
zona climatica (para calefacción)	Clima cálido, Clima frío
aplicación para refrigeración (optional)	n/a
Otras fuentes de calor	n/a

Datos generales	
Alimentación eléctrica	1x230V 50Hz
Producto fuera de selección	No

Anticongelante / agua	

EN 14511-4 | Calefacción	
Starting and operating test	aprobado
cortando la trasferencia de calor de caudal medio	aprobado
Fallo completo de alimentación eléctrica	aprobado
Test de desescarche	aprobado

EN 14511-2 | Calefacción		
	Baja temperatura	Media temperatura
COP	4.60	2.91
Salida calefacción	2.37 kW	2.01 kW
Entrada EI	0.52 kW	0.69 kW

EN 12102-1 | Clima medio		
	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad interior	41 dB(A)	41 dB(A)

EN 14825 | Clima medio		
	Baja temperatura	Media temperatura
ηs	200 %	160 %
Prated	6.70 kW	6.05 kW
SCOP	5.20	4.18
Tbiv	-10 °C	-10 °C
TOL	-10 °C	-10 °C
Pdh Tj = -7°C	5.91 kW	5.34 kW
COP Tj = -7°C	4.71	3.55
Cdh Tj = -7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +2°C	3.59 kW	3.25 kW
COP Tj = +2°C	5.39	4.27
Cdh Tj = +2 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +7°C	2.30 kW	2.09 kW

COP Tj = +7°C	5.60	4.76
Cdh Tj = +7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = 12°C	1.14 kW	1.08 kW
COP Tj = 12°C	5.47	4.61
Cdh Tj = +12 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = Tbiv	6.70 kW	6.05 kW
COP Tj = Tbiv	4.52	3.34
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	6.70 kW	6.05 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.52	3.34
WTOL	75 °C	75 °C
Poff	16 W	16 W
PTO	16 W	16 W
PSB	16 W	16 W
PCK	0 W	0 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad	Electricidad
Calentador suplementario: PSUP	0.00 kW	0.00 kW
Consumo annual de energia QHE	2662 kWh	2988 kWh

EN 12102-1 | Clima frío

	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad interior	41 dB(A)	41 dB(A)

EN 14825 | Clima frío

	Baja temperatura	Media temperatura
ηs	207 %	166 %
Prated	6.70 kW	6.05 kW
SCOP	5.38	4.34
Tbiv	-22 °C	-22 °C
TOL	-22 °C	-22 °C
Pdh Tj = -7°C	4.04 kW	3.65 kW
COP Tj = -7°C	5.36	4.15
Cdh Tj = -7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +2°C	2.45 kW	2.22 kW
COP Tj = +2°C	5.64	4.68
Cdh Tj = +2 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +7°C	1.57 kW	1.42 kW
COP Tj = +7°C	5.76	4.80
Cdh Tj = +7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = 12°C	1.13 kW	1.10 kW
COP Tj = 12°C	5.32	4.73
Cdh Tj = +12 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = Tbiv	6.70 kW	6.05 kW
COP Tj = Tbiv	4.52	3.34

Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	6.70 kW	6.05 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.52	3.34
WTOL	75 °C	75 °C
Poff	16 W	16 W
PTO	16 W	16 W
PSB	16 W	16 W
PCK	0 W	0 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad	Electricidad
Calentador suplementario: PSUP	0.00 kW	0.00 kW
Consumo annual de energia QHE	3069 kWh	3439 kWh

EN 12102-1 | Clima cálido

	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad interior	41 dB(A)	41 dB(A)

EN 14825 | Clima cálido

	Baja temperatura	Media temperatura
ηs	198 %	158 %
Prated	6.70 kW	6.05 kW
SCOP	5.14	4.14
Tbiv	2 °C	2 °C
TOL	2 °C	2 °C
Pdh Tj = +2°C	6.70 kW	6.05 kW
COP Tj = +2°C	4.52	3.34
Cdh Tj = +2 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +7°C	4.29 kW	3.88 kW
COP Tj = +7°C	5.19	3.97
Cdh Tj = +7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = 12°C	1.90 kW	1.72 kW
COP Tj = 12°C	5.71	4.81
Cdh Tj = +12 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = Tbiv	6.70 kW	6.05 kW
COP Tj = Tbiv	4.52	3.34
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	6.70 kW	6.05 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.52	3.34
WTOL	75 °C	75 °C
Poff	16 W	16 W
PTO	16 W	16 W
PSB	16 W	16 W
PCK	0 W	0 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad	Electricidad

Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026

Calentador suplementario: PSUP	0.00 kW	0.00 kW
Consumo annual de energia QHE	1741 kWh	1954 kWh

Modelo WPE-I 08 H(K)(W) 230 Premium	
Nombre del modelo	WPE-I 08 H(K)(W) 230 Premium
Aplicación	Calefacción (media temperatura)
Unidades	Interior
zona climatica (para calefacción)	Clima cálido, Clima frío
aplicación para refrigeración (optional)	n/a
Otras fuentes de calor	n/a

Datos generales	
Alimentación eléctrica	1x230V 50Hz
Producto fuera de selección	No

Anticongelante / agua	

EN 14511-4 | Calefacción	
Starting and operating test	aprobado
cortando la trasferencia de calor de caudal medio	aprobado
Fallo completo de alimentación eléctrica	aprobado
Test de desescarche	aprobado

EN 14511-2 | Calefacción		
	Baja temperatura	Media temperatura
COP	4.67	3.07
Salida calefacción	2.78 kW	2.42 kW
Entrada EI	0.60 kW	0.79 kW

EN 12102-1 | Clima medio		
	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad interior	40 dB(A)	40 dB(A)

EN 14825 | Clima medio		
	Baja temperatura	Media temperatura
ηs	197 %	158 %
Prated	7.66 kW	6.93 kW
SCOP	5.12	4.14
Tbiv	-10 °C	-10 °C
TOL	-10 °C	-10 °C
Pdh Tj = -7°C	6.76 kW	6.12 kW
COP Tj = -7°C	4.53	3.44
Cdh Tj = -7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +2°C	4.11 kW	3.72 kW
COP Tj = +2°C	5.25	4.21
Cdh Tj = +2 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +7°C	2.64 kW	2.39 kW

COP Tj = +7°C	5.59	4.69
Cdh Tj = +7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = 12°C	1.16 kW	1.08 kW
COP Tj = 12°C	5.52	4.61
Cdh Tj = +12 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = Tbiv	7.66 kW	6.93 kW
COP Tj = Tbiv	4.29	3.22
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	7.66 kW	6.93 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.29	3.22
WTOL	75 °C	75 °C
Poff	16 W	16 W
PTO	16 W	16 W
PSB	16 W	16 W
PCK	0 W	0 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad	Electricidad
Calentador suplementario: PSUP	0.00 kW	0.00 kW
Consumo annual de energia QHE	3094 kWh	3461 kWh

EN 12102-1 | Clima frío

	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad interior	40 dB(A)	40 dB(A)

EN 14825 | Clima frío

	Baja temperatura	Media temperatura
ηs	204 %	163 %
Prated	7.66 kW	6.93 kW
SCOP	5.29	4.29
Tbiv	-22 °C	-22 °C
TOL	-22 °C	-22 °C
Pdh Tj = -7°C	4.62 kW	4.18 kW
COP Tj = -7°C	5.17	4.07
Cdh Tj = -7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +2°C	2.81 kW	2.54 kW
COP Tj = +2°C	5.60	4.60
Cdh Tj = +2 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +7°C	1.80 kW	1.63 kW
COP Tj = +7°C	5.76	4.90
Cdh Tj = +7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = 12°C	1.13 kW	1.09 kW
COP Tj = 12°C	5.34	4.75
Cdh Tj = +12 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = Tbiv	7.66 kW	6.93 kW
COP Tj = Tbiv	4.29	3.22

Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	7.66 kW	6.93 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.29	3.22
WTOL	75 °C	75 °C
Poff	16 W	16 W
PTO	16 W	16 W
PSB	16 W	16 W
PCK	0 W	0 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad	Electricidad
Calentador suplementario: PSUP	0.00 kW	0.00 kW
Consumo annual de energia QHE	3570 kWh	3985 kWh

EN 12102-1 | Clima cálido

	Baja temperatura	Media temperatura
Potencia sonora de la unidad interior	40 dB(A)	40 dB(A)

EN 14825 | Clima cálido

	Baja temperatura	Media temperatura
ηs	197 %	157 %
Prated	7.66 kW	6.93 kW
SCOP	5.13	4.13
Tbiv	2 °C	2 °C
TOL	2 °C	2 °C
Pdh Tj = +2°C	7.66 kW	6.93 kW
COP Tj = +2°C	4.29	3.22
Cdh Tj = +2 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = +7°C	4.91 kW	4.45 kW
COP Tj = +7°C	5.09	3.88
Cdh Tj = +7 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = 12°C	2.17 kW	1.97 kW
COP Tj = 12°C	5.75	4.85
Cdh Tj = +12 °C	0.90	0.90
Pdh Tj = Tbiv	7.66 kW	6.93 kW
COP Tj = Tbiv	4.29	3.22
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	7.66 kW	6.93 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.29	3.22
WTOL	75 °C	75 °C
Poff	16 W	16 W
PTO	16 W	16 W
PSB	16 W	16 W
PCK	0 W	0 W
Calentador suplementario: tipo de energía de entrada	Electricidad	Electricidad

Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026

Calentador suplementario: PSUP	0.00 kW	0.00 kW
Consumo annual de energia QHE	1997 kWh	2243 kWh