

Sous-type COMBO RSJA-23/300

Titulaire du certificat	GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd.
Adresse	Penglai Industry Road
Code postal	528311
Ville	Beijiao, Shunde, Foshan
Pays	CN
Organisme de certification	ICIM S.p.A.
Nom sous-type	COMBO RSJA-23/300
Numéro d'enregistrement	ICIM-PDC-000037-00
Type de pompe à chaleur	Chauffe-eau thermodynamique (CET)
Fluide frigorigène	R134a
Masse de fluide frigorigène	1.5 kg
date de certification	25.06.2019

Model COMBO RSJA-23/300

Nom du modèle	COMBO RSJA-23/300
Demande	Chauffage + ECS
Unités	Intérieur
zone climatique (mode chauffage)	s/o
application mode refroidissement (optionnelle)	s/o
Autres sources de chaleur	s/o

Données générales

Alimentation électrique	1x230V 50Hz
Fonctionnement heures creuses	Non

Chauffe-eau thermodynamique (CET)**EN 16147 | essai d'aptitude**

Temperature operating range	2
Safety devices checking test	2
Condensate draining	2

EN 12102-2 | Climat moyen

Puissance acoustique intérieure	53 dB(A)
---------------------------------	----------

EN 16147 | Climat moyen

COP	3.01
Profil de soutirage déclaré	XL
Efficacité pour le chauffage de l'eau	123 %
Durée de montée en température	7:49 h:min
Pertes statiques	30.6 W
Température d'eau chaude de référence	53.1 °C
Volume d'eau à 40°C	354 l